

Nr. inreg. 7070/01.09.2026

Raspuns clarificare: nr. 7033/ 31.08.2026

Obiectul investitiei: Amenajarea si dotarea unui spatiu destinat activitatilor sportive ale elevilor din cadrul Scolii Primare Dionisie Popoviciu Tauti

Intrebare nr.1. Vă rugăm să ne comunicați dacă Autoritatea Contractantă acceptă, ca soluție echivalentă din punct de vedere tehnic și funcțional, în conformitate cu principiul echivalenței prevăzut de art. 156 alin. (5)-(6) din Legea nr. 98/2016, un gazon sintetic cu grosime de 2,2 cm, cu menținerea celorlalte caracteristici tehnice și de performanță prevăzute în documentație (montaj pe stratul suport indicat, umplere cu nisip cuarțos și granule de cauciuc, rezistență la trafic și la radiație UV, conform destinației de teren de minifotbal). În cazul unui răspuns afirmativ, solicităm totodată confirmarea faptului că modificarea nu va fi considerată drept neconformitate a propunerii tehnice la evaluarea ofertelor.

Raspuns: În urma analizării solicitării de clarificare, Autoritatea Contractantă precizează că se acceptă utilizarea unui gazon sintetic cu grosimea de minimum 2,2 cm, cu condiția respectării tuturor celorlalte caracteristici tehnice și cerințe de performanță prevăzute în documentația de atribuire, inclusiv în ceea ce privește stratul suport, umplerea cu nisip cuarțos și granule de cauciuc, rezistența la trafic și la radiațiile UV, precum și asigurarea destinației și funcționalității prevăzute pentru terenul de minifotbal.

Soluția propusă va trebui să asigure performanțe tehnice și funcționale cel puțin echivalente cu cele solicitate prin documentația de atribuire, echivalența urmând a fi demonstrată prin documentele tehnice aferente produsului oferat.

Intrebare nr.2: În urma analizării solicitării de clarificare, se precizează că soluția tehnică obligatorie este cea prevăzută în Caietul de sarcini și în documentația tehnică aferentă proiectului. Astfel, gazonul sintetic se va monta pe placa din beton cu grosimea de 10 cm, realizată peste stratul de piatră spartă de 10 cm și stratul de balast de 15 cm, conform stratificației prevăzute în Caietul de sarcini. Mențiunea „montat pe strat suport din asfalt” din descrierea articolului de deviz TSH01A01 reprezintă o necorelare a denumirii articolului cu soluția tehnică proiectată și nu modifică soluția tehnică prevăzută în documentația proiectului. La elaborarea propunerii tehnice și financiare, ofertanții vor avea în vedere soluția tehnică prevăzută în Caietul de sarcini, respectiv montarea gazonului sintetic pe placa din beton.

Raspuns: În urma analizării solicitării de clarificare, se precizează că soluția tehnică obligatorie este cea prevăzută în Caietul de sarcini și în documentația tehnică aferentă proiectului. Astfel, gazonul sintetic se va monta pe placa din beton cu grosimea de 10 cm, realizată peste stratul de piatră spartă de 10 cm și stratul de balast de 15 cm, conform stratificației prevăzute în Caietul de sarcini.

Mențiunea „montat pe strat suport din asfalt” din descrierea articolului de deviz TSH01A01 reprezintă o necorelare a denumirii articolului cu soluția tehnică proiectată și nu modifică soluția tehnică prevăzută în documentația proiectului. La elaborarea propunerii tehnice și financiare, ofertanții vor avea în vedere soluția tehnică prevăzută în Caietul de sarcini, respectiv montarea gazonului sintetic pe placa din beton.

Va multumim anticipat.

Primar,
Sânzâiană Daniel

Compartimentul Contabilitate- Achizitii Publice- Resurse Umane
Consilier Achizitii Publice, Haragus Nicoleta-Silvia